AQUATIM

Fântâni publice forate Lugoj
semestrul I 2026

Nr. crt.	Parametru	UM	20 Decembrie 1989	Bocșei	Buziașului	Cornet	Cotu Mic	Cotu Mic (Troiță)	Dr. Ioan Bălan	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	6	7	6	7	5	5	5	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O_2/l	1,3	1,8	0,2	1,5	1,3	1,6	1,2	5,0
9.	Pesticide	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	*acfma

*a*cceptabilă pentru consumatori și fără modificări anomale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

AQUATIM

Fântâni publice forate Lugoj
semestrul I 2026

Nr. crt.	Parametru	UM	Făgetului (Moară)	Făgetului (blocuri)	Gheorghe Șincai	Herendeștiului	Hezerișului	Ion Creangă	Izlazul Mic	Jabărului	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	5	5	6	5	5	5	7	5	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O_2/l	1,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,7	2,0	2,0	5,0
9.	Pesticide	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,4	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	*acfma

**a*cceptabilă pentru consumatori și fără modificări anomale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

AQUATIM

Fântâni publice forate Lugoj
semestrul I 2026

Nr. crt.	Parametru	UM	Libertății	Mihai Viteazul	Mureșului - Al. Vlahuță	Nera	Nicolae Titulescu	Nucilor	Padeșului	Pandurilor	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	5	5	5	5	5	7	5	6	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O_2/l	1,3	1,4	1,3	1,2	1,6	1,6	1,1	1,5	5,0
9.	Pesticide	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	*acfma

*a*cceptabilă pentru consumatori și fără modificări anomale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

AQUATIM

Fântâni publice forate Lugoj
semestrul I 2026

Nr. crt.	Parametru	UM	Pinilor	Plopilor	Primăverii	Privighetorilor	Salcâmului	Splaiul 1 Decembrie	Stadion I	Stadion III	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	5	5	8	8	7	5	6	5	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O_2/l	0,9	1,2	1,6	1,8	0,2	1,0	1,6	1,8	5,0
9.	Pesticide	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	*acfma

*a*cceptabilă pentru consumatori și fără modificări anomale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

AQUATIM

Fântâni publice forate Lugoj
semestrul I 2026

Nr. crt.	Parametru	UM	T. Popovici	Timișorii nr. 110	Timișorii (Filatură)	Țesătorilor	Victor Babeș	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	5	5	5	5	5	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O_2/l	0,9	1,7	1,0	1,5	1,5	5,0
9.	Pesticide	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	*acfma

*a*cceptabilă pentru consumatori și fără modificări anomale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.